

Zwoleń, dnia 14.03.2017 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na zamówienie nr PZP.T.262.03.2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym treści SIWZ dla postępowania przetargowego pn.: „**Przebudowa ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń – Kroców - Kazanów na odcinku długości 1,340 km**”.

Pytanie:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych?

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie studzienek z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważnych do studzienek betonowych.

Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem udzielonej odpowiedzi na zadane pytanie.


DYREKTOR
inż. Tomasz Mordziński